

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 643/ПВ «20» мая 2025 г

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела
надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения,

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоомская средняя общеобразовательная
школа» Омского муниципального района Омской области, 644501 Омский район п.
Новоомский ул. Ленина 9; 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 7; 644501 Омский
район д. Калачево ул. Школьная 19А

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 1.12, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.2, 2.7.1,
2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.11.7, 3.4.13

п. 2.5.2 - дефекты покраски пола в кабинетах №№ 1, 11, 17, что не позволяет проводить уборку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

п. 3.4.13 - не предусмотрена раковина с подводкой воды в кабинете №1 (начальные классы)

п. 3.4.13 - не обеспечена подводка горячей воды через смеситель к раковинам в кабинете № 19 (физика),
№7 (начальные классы), в кабинете технологии для девочек;

п. 2.4.13 – не предусмотрены регулируемые солнцезащитные устройства в кабинете технологии
мальчиков;

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 - оконные рамы на лестничных маршах, в рекреациях, актовом зале, библиотеке
деформированы, имеют дефекты поверхности, остекление выполнено не из цельного стеклопакета –
стекла треснутые, состыкованы; рамы старые просевшие, не открываются, краска потрескалась,
подоконники с дефектами, что не обеспечивает соблюдение режима проветривания помещений и
режима мытья окон;

п.п. 1.12, 2.4.11 - количество функционирующих сантехприборов (унитазы и раковины) не достаточно
исходя из расчета 1 умывальник на 30 человек, 1 унитаз на 30 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков;

- при раздевалках в спортивном зале предусмотрены помещения для санузлов – подведены
коммуникации без установки сантехоборудования;

п.п. 2.7.1, 2.7.4 – согласно акту обследования технического состояния системы вентиляции – система
механической и естественной вентиляции не пригодна к эксплуатации, не функционирует;

По адресу Ленина д.7

п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 – оконные рамы в рекреациях, гардеробе, библиотеке, на лестничных маршах
имеют дефекты поверхности, не открываются, остекление выполнено не из цельного стеклопакета;

п. 3.4.13 - не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №№ 2, 3, 4,
5, 7, 8 - не установлены раковины;

филиал д. Калачево

п.п. 2.7.2, 2.11.7 - окна имеют щели между оконными рамами и оконным блоком – щели заткнуты ватой,
заклеены по периметру, подоконник с трещинами и дефектами покраски.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
	<i>п. Новоомский ул. Ленина д.9</i>	
1	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, выполнить остекление окон из цельного стеклопакета на лестничных маршах, в рекреациях, актовом зале, библиотеке, обеспечивающие соблюдение режимов мытья и проветривания в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выполнить ремонт либо замену окон, заменить стекла</i>	03.08.2025г.
2	Выполнить отделку пола в кабинетах №№ 1, 11, 17 (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выполнить покраску</i>	03.08.2025г.
3	Установить регулируемые солнцезащитные устройства на окнах в кабинете технологии мальчиков (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: обеспечить наличие тентовых устройств</i>	03.08.2025г.
4	Обеспечить подводу горячей воды через смеситель к раковинам в кабинете № 19 (физика), №7 (начальные классы), в кабинете технологии для девочек; - установить раковину с подводкой воды в кабинете №1 (начальные классы) (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить водонагреватели, установить раковину с подводкой воды в кабинете №1</i>	03.08.2025г.
5	Восстановить функционирование естественной и механической систем вентиляции в зданиях школы (п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт механической вентиляции, провести очистку естественной системы вентиляции</i>	03.08.2026г.
6	Установить количество функционирующих сантехприборов (унитазы и раковины) исходя из расчета 1 умывальник на 30 человек, 1 унитаз на 30 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков; - в раздевалках при спортивном зале предусмотреть установку сантехоборудования в помещениях для санузлов (п.п. 1.12, 2.4.11 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить дополнительно умывальные раковины, установить сантехоборудование в раздевалках при спортивном зале</i>	03.08.2025г.
	<i>п. Новоомский ул. Ленина д.7</i>	
7	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в рекреациях, гардеробе, библиотеке, на лестничных маршах, обеспечивающие соблюдение режимов мытья и проветривания в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выполнить ремонт либо замену окон, заменить стекла</i>	03.08.2025г.
8	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8 (установить раковины) (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.

	<i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить раковины, водонагреватели</i>	
	<i>д. Калачево ул. Школьная д. 19А</i>	
9	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, обеспечивающие соблюдение режимов мытья и проветривания в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20) <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выполнить ремонт либо замену окон</i>	03.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Новоомская средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 9; 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 7; 644501 Омский район д. Калачево ул. Школьная 19А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании
Документы, подтверждающие выполнение мероприятий

(перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведения работ, документы), в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: (с отметкой для Чернышовой Надежды Петровны), с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» мая 2025г.

(подпись)

Д.Ю. Грабер директор
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____



Копия предписания об устранении выявленных нарушений «___» _____ 2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).