

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1387/ВП

“ 30 ” августа 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоомская средняя общеобразовательная школа» 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 9
(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внепланового инспекционного визита на основании выписки о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении инспекционного визита от «26» августа 2024г. № 1387/ВП

в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоомская средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 9; 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 7; 644501 Омский район д. Калачево ул. Школьная 19А ИНН 5528015332; ОГРН 1025501860559

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 2.4.6.2, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7, 3.4.10, 3.4.13

Не выполнены следующие мероприятия по предписанию № 2428/ВП от 30.08.2023г.:

по адресу: Омский район, п. Новоомский, ул. Ленина, д. 9:

п. 1 – не выполнена отделка: пола в кабинетах № 8, 11, 12, 14; в актовой зале потолка; стен в мясорыбном цехе, пола на пищеблоке в горячем цехе;

п. 2 – не установлена раковина с подводкой воды в кабинете № 1 (начальные классы). Не обеспечена подводка горячей воды через смеситель к раковинам в кабинете № 19 (физика), № 7 (начальные классы), в кабинете технологии для девочек - установлены раковины без подводки воды;

п. 3 – не установлено количество функционирующих сантехприборов (унитазы и раковины) исходя из расчета 1 умывальник на 30 человек, 1 унитаз на 30 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков;

п.4 – не обеспечена исправная работа системы водоотведения (канализования) на пищеблоке;

п. 5 – не установлены оконные рамы, подоконники с ровной поверхностью, не обеспечено остекление из цельного стеклопакета, не созданы условия для проведения мытья окон в любое время года на лестничных маршах, в рекреациях, гардеробе, раздевалках при спортивном зале, актовом зале, библиотеке, на пищеблоке;

п. 6 – не установлены регулируемые солнцезащитные устройства в кабинете технологии мальчиков;
п. 7 – не установлены на пищеблоке: производственные столы для обработки яйца и мяса птицы с ровной столешницей; исправное технологическое и производственное оборудование; необходимое технологическое и производственное оборудование - овощерезка и картофелечистка в зоне обработки сырых овощей, электромясорубка (универсальный привод) для обработки сырой продукции, раковина для рук в мясо-рыбном цехе; стол для приготовления салатов; не обеспечены посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; моечными ваннами для мытья столовой посуды с ровной внутренней поверхностью;

по адресу: Омский район, п. Новоомский, ул. Ленина, д. 7:

п. 8 – не выполнена отделка: пола в рекреации на втором этаже, в кабинете дополнительного образования;

п. 9 – не установлены оконные рамы с ровной поверхностью, не созданы условия для проведения проветривания и мытья окон в любое время года, не выполнено остекление окон из цельного стеклопакета в рекреациях, гардеробе, на лестничных маршах, в кабинете № 8 (1 окно);

п. 10 – не обеспечена подводка горячей воды к раковинам в санузлах;

п. 11 – не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №№ 2-5, 7, 8 (не установлены раковины);

п. 12 – не установлено на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование для приготовления блюд предусмотренных в меню – моечные ванны для обработки готовой продукции (обработка фруктов, промывание круп перед варкой);

п. 13 – не обеспечена исправная работа системы водоотведения (канализования) на пищеблоке;

по адресу: Омский район, д. Калачево:

п. 14 – не установлены оконные рамы, подоконники с ровной поверхностью, не обеспечено остекление из цельного стеклопакета, не созданы условия для проведения мытья окон в любое время года.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новоомская средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 9; 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 7; 644501 Омский район д. Калачево ул. Школьная 19А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
	п. Новоомский ул. Ленина 9	
1	Выполнить отделку: - пола в кабинетах №№ 8, 11, 12, 14; - в актовом зале потолка; - стен в мясо-рыбном цехе; пола на пищеблоке в горячем цехе; (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
2	Установить раковину с подводкой воды в кабинете №1 (начальные классы). Обеспечить подводку горячей воды через смеситель к раковинам в кабинете № 19 (физика), №7 (начальные классы), в кабинете технологии	03.08.2025г.

	для девочек (установлены раковины без подводки воды) (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	
3	Установить количество функционирующих сантехприборов (унитазы и раковины) исходя из расчета 1 умывальник на 30 человек, 1 унитаз на 30 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков (п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
4	Обеспечить исправную работу системы водоотведения (канализования) на пищеблоке (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
5	Установить оконные рамы, подоконники с ровной поверхностью, обеспечить остекление из цельного стеклопалотна, создать условия для проведения мытья окон в любое время года на лестничных маршах, в рекреациях, гардеробе, раздевалках при спортивном зале, актовом зале, библиотеке, на пищеблоке (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
6	Установить регулируемые солнцезащитные устройства в кабинете технологии мальчиков (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
7	Установить на пищеблоке: - производственные столы для обработки яйца и мяса птицы с ровной столешницей; - исправное технологическое и производственное оборудование; - необходимое технологическое и производственное оборудование – овощерезка и картофелечистка в зоне обработки сырых овощей, электромясорубка (универсальный привод) для обработки сырой продукции, раковина для рук в мясо-рыбном цехе; стол для приготовления салатов; - обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; - мочные ванны для столовой посуды с ровной внутренней поверхностью (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
	п. Новоомский ул. Ленина 7	
8	Выполнить отделку: - пола в рекреации на втором этаже, в кабинете дополнительного образования, у входа в гардероб (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
9	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, создать условия для проведения проветривания и мытья окон в любое время года, выполнить остекление окон из цельного стеклопалотна в рекреациях, гардеробе, на лестничных маршах, в кабинете № 8 (1 окно) (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
10	Обеспечить подводку горячей воды к раковинам в санузлах (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
11	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8 (установить раковины) (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
12	Установить на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование для приготовления блюд предусмотренных в меню – мочные ванны для обработки готовой продукции (обработка фруктов, промывание круп перед варкой) (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
13	Обеспечить исправную работу системы водоотведения (канализования) на пищеблоке (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20)	03.08.2025г.
	филиал д. Калачево	
14	Установить оконные рамы, подоконники с ровной поверхностью, обеспечить остекление из цельного стеклопалотна, создать условия для проведения мытья окон в любое время года (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2,	03.08.2025г.

2.11.7 СП 2.4.3648-20)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Новоомская средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644501 Омский район п. Новоомский ул. Ленина 9 (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).


Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» августа 2024 г.


(подпись)

Д.Ю. Грабер
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: